

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

Председатель Общественной организации
первичной профсоюзной организации
сотрудников ХГУ им. Н.Ф. Катанова



О.Л. Захарова
2021г.

Ректор ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»


Т.Г. Краснова
« 14 » 06 2021г.



ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в общежитиях университета

№ 073

Абакан, 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ
О мерах пожарной безопасности в общежитиях университета
№ 073

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями **Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»**, которая определяет противопожарный режим в общежитиях университета - правила поведения людей (нанимателей жилых помещений), порядок содержания помещений (территорий), обеспечивающий предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров, является обязательной для исполнения всеми проживающими в общежитиях университета.

1.2. Все наниматели жилых помещений, прибывающие в общежитие, должны заселяться в комнаты только после ознакомления под роспись с Правилами противопожарного режима и прохождения инструктажа о мерах пожарной безопасности в общежитиях университета по настоящей инструкции с отметкой в Журнале регистрации инструктажа и не допускать действия, которые могут привести к пожару. Повторный инструктаж проводится заведующим общежитием университета со всеми нанимателями жилых помещений университета не реже 1 раза в 6 месяцев (1 сентября и 1 марта каждого года), под роспись в Журнале регистрации инструктажа.

1.3. Содержание помещений общежития:

- Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.
- Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
- Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.
- Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания.
- Двери эвакуационных выходов должны запираются только на легкооткрывающиеся изнутри запоры.
- Системы пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.
- В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, номера телефонов вызова пожарной охраны, краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятками эксплуатации огнетушителем. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены планы эвакуации людей из комнаты на случай возникновения пожара.
- Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного по режиму службы правопорядка университета), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.
- Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.
- Установка и подключение любых электрических приборов в общежитии должны быть согласованы с отделом главного электроэнергетика университета.

1.4. Наниматели жилых помещений, виновные в нарушении Правил противопожарного режима и настоящей инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заведующего общежитием, являющегося лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в университете. обязанности нанимателей жилых помещений.

2.1. Ответственный за пожарную безопасность в общежитии университета назначается ежегодным распоряжением руководителя структурного подразделения.

2.2. Заведующий общежитием обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
 - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать нанимателей жилых помещений мерам пожарной безопасности;
 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и использовать их только в случае возникновения пожара;
 - содержать в исправном состоянии эвакуационные пути общежития, не допускать их использование не по назначению. Все проходы, эвакуационные пути из зданий должны быть свободны;
 - запретить производить перепланировку помещений, использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреации, холлов, коридоров, лестничных клеток) горючие материалы, устраивать в поэтажных коридорах кладовые;
 - обеспечить наличие дубликатов ключей от всех помещений на вахте общежития;
 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
 - предоставлять при тушении пожаров на территории и в помещениях общежития имеющиеся средства пожаротушения;
 - незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах;
 - обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, общественных помещениях;
 - обеспечивать (ежедневно) передачу информации о количестве нанимателей жилых помещений, остающихся на объекте в ночное время в поднадзорное подразделение пожарной охраны;
 - при проведении практических тренировок организовывать эвакуацию нанимателей жилых помещений;
 - обеспечивать наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
 - контролировать состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
 - контролировать исправное состояние знаков пожарной безопасности, фотолюминесцентной эвакуационной системы общежития;
 - контролировать состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
 - обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
 - контролировать исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
 - при текущих и капитальных ремонтах обеспечить защиту извещателей защитными колпаками во избежание попадания в них краски, побелки, штукатурки;
 - в помещениях не допускать складирование вещей, мебели на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
 - пресекать курение во всех помещениях общежития.
- 2.3. Наниматели жилых помещений обязаны:

- соблюдать требования Правил противопожарного режима, установленные в университете и настоящей инструкции;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;
- при срабатывании системы оповещения о пожаре немедленно эвакуироваться из помещения;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования заведующего общежитием, специалистов отдела охраны труда и администрации университета;
- содержать в чистоте территорию университета;
- не допускать разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории общежития;
- не загромождать транспортом дороги, проезды и подъезды к зданию общежития к пожарным водосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию;
- не загромождать вещами, мебелью проходы, холлы, коридоры общежития, являющиеся эвакуационными путями. Все эвакуационные пути должны быть свободными;
- при выходе из помещения на длительное время необходимо плотно закрыть окна и форточки, обесточить электробытовые приборы, отключить электроосвещение и закрыть помещения на ключ, ключ сдать на вахту общежития.

2.4. В здании общежития запрещается:

- курение во всех помещениях общежития и на территории;
- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков жилых помещений и путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для отопления жилых помещений нестандартные (самодельные) или не имеющие устройств тепловой защиты нагревательные приборы;
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- подключать несколько электропотребителей к одному источнику электропитания или подключать в электросеть электроприборы с нарушением правил эксплуатации электроустановок;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы;
- вешать одежду и прочие вещи на выключатели, рубильники, электрощиты, электропроводку, отопительные и обогревательные приборы;
- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, а также приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартное (самодельное) электрооборудование, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- самостоятельно (без участия электротехнического персонала университета) устанавливать дополнительные розетки, выключатели, другие электроустановочные изделия и монтировать электропроводку;
- все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены электротехническим персоналом университета;

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку жилых помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня;
- хранить в жилых помещениях использованные обтирочные материалы;
- хранить в жилых помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ);
- сливать ЛВЖ, ГЖ, в канализационные сети;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры, коридоры, технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов.

3. Вентиляция и кондиционирование

3.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- *хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.*

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в общежитии университета, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода общежития оборудованы рукавами и стволами и помещены в закрытые металлические шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана указаны: буквенный индекс пожарного крана, порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.2. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети на длительное время заведующий общежитием уведомляет об этом пожарную охрану.

6. Установки пожарной сигнализации

6.1. Установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в общежитии университета эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в рабочем состоянии. Установка пожарной сигнализации выведена на пульт МЧС.

6.2. При текущих и капитальных ремонтах необходимо закрывать извещатели защитными колпаками во избежание попадания краски, побелки, штукатурки. В случае проведения ремонтных работ или отключения установки пожарной сигнализации на длительное время заведующий общежитием уведомляет об этом пожарную охрану.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1. Здания общежитий университета оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания пожарными кранами. Ответственность за обеспечение зданий университета первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующих общежитиями.

7.2. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя, путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место устанавливаются огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации огнетушителей следует руководствоваться паспортами заводов-производителей и памятками нанесенными на корпус огнетушителя и размещенными на видных местах в коридорах общежития.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования, предъявляемые к помещениям повышенной пожароопасности

8.1. Инструкцией «О требованиях, предъявляемых к помещениям повышенной пожароопасности» установлены определенные требования для помещений повышенной пожароопасности.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в общежитии

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий заведующий общежитием должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий распоряжением руководителя структурного подразделения университета *должны быть назначены работники, которые будут осуществлять дежурство, предварительно пройдя целевой противопожарный инструктаж под роспись в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.*

9.3. Этажи и помещения общежития, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.4. Количество присутствующих в помещении при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв.м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. - из расчета 1,5 кв.м на человека.

9.5. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- уменьшать ширину проходов между рядами кресел, стульев в помещениях и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, и т.п.;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

10.1. Каждый наниматель жилого помещения общежития университета, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышения температуры и т.п.), обязан: *вызвать пожарную охрану по стационарному телефону 01 или сотовому телефону 101, при этом необходимо назвать адрес объекта,*

место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, а также сообщить о случившемся ответственному за противопожарное состояние данного объекта (руководителю работ, коменданту – днем, работнику службы правопорядка на вахту – круглосуточно).

10.2. Эвакуация проводится согласно планам эвакуации, которые находятся в комнатах и коридорах каждого этажа.

10.3. При получении сигнала о начале эвакуации необходимо:

- отключить электроприборы,
- закрыть окна и форточки,
- взять документы, одеться, одеть детей,
- закрыть органы дыхания марлевыми повязками (платком, шарфом и т.д.), смоченными водой (по возможности),
- выйти из комнаты,
- закрыть плотно дверь, но не на ключ,
- двигаться к эвакуационному выходу согласно плану эвакуации быстрым шагом, вдоль стен, при сильном задымлении, как можно ближе к полу, ориентируясь по фотолюминесцентным знакам направления движения фотолюминесцентной эвакуационной системы.

10.4. Сбор эвакуированных на специально отведенной площадке, согласно плану прилегающей к зданию территории и в соответствии с ежегодным приказом ректора (100м от здания общежития).

10.5. Коменданту произвести сверку эвакуированных согласно списочному составу проживающих в общежитии; в холодное время года обеспечить перевод эвакуированных в близлежащие здания университета, в соответствии с ежегодным приказом ректора.

Разработал
Начальник отдела охраны труда

Н.Е. Черная

Согласовано
Начальник Управления эксплуатации,
ремонта и строительства

С.М. Бобровник

Главный энергетик

А.Ф. Пугачев