

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Хакасский государственный университет им. Катанова (главный корпус);
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 90, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 8608,1 кв. м
 - часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1700 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1970;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика предоставляемых
на объекте услуг**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка, нанесена разметка на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, разметка продублирована знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются. СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется гусеничный подъемник.
8	Раздвижные двери	Не требуется СП 59.13330.2020
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется доступная туалетная комната, которую необходимо дополнительно привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников

	беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации,

	названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие	Для оказания услуги планируется (при необходимости)

	транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
2	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП	2035г.

	59.13330.2020.	
4	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
5	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
6	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
7	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030-2036г.
8	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
9	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
10	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
11	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
12	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Миллоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 92, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 12161,5 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 2015;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка, нанесена разметка на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, разметка продублирована знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Не требуется.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуется. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020. Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется доступная туалетная комната, которую необходимо дополнительно привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам. (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а

		также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)

	услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса

		для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
13	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
2	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
4	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
5	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
6	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2031г.
7	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
8	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
9	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
10	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
11	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус №3;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 92, строение 5;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 6 этажей, 4299 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1300 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1961;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка, требуется нанесение разметки на поверхность покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется наружный пандус и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется гусеничный подъемник.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие	Имеется беспроводная кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова; необходимы тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами

	расстройства функции зрения, слуха и передвижения	и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации. Необходимо укомплектовать здание учебного корпуса вывеской планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. СП 59.13330.2020
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета

	необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в компьютерных классах звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса

		для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова перед входом в здание учебного корпуса. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
2	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой, СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
4	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Выполнить напольные указатели перед пандусом по ГОСТ Р 52875	2027г.
7	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
8	Обеспечить доступную туалетную комнату СП 59.13330.2020 с системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	2030г.-2036г.
9	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
10	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
11	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
12	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.

14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
15	Требуется нанесение разметки на поверхность покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2030

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 4.
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 11, строение 1.
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2054,1 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1972;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка, требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в однотипных учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Требуется внутренний пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже. Имеется гусеничный аодъемник
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное выделение

	расстройства функции зрения, слуха и передвижения	участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными

	числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление











		услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Согласовать с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана выделение стоянки, нанесения разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2031г.
2	Оборудовать внутренний пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261	2030г.-2036г
3	Выполнить напольные указатели перед пандусом ГОСТ Р 52875	2030г.-2036г
4	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020	2030г.-2036г
5	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
6	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
7	Обеспечить на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
8	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
9	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
11	Обеспечить доступной туалетной комнатой, оснащенной системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
13	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030
14	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
15	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
16	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
17	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милуков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Студенческая столовая с учебным корпусом №5;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 92, строение 4;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1349,6 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 400 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1975;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка, требуется нанесение разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, дублирование разметки знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 59.13330.2020
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и	Требуется разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова; тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели

	передвижения	перед пандусами (ГОСТ Р 52875);элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета

	оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в компьютерном классе звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова перед входом в здание учебного корпуса. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
2	Обеспечить на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
3	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
4	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
5	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
6	Обеспечить доступную туалетную комнату. СП 59.13330.2020, оснащенная системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	2030-2036г.
8	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030
9	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
10	Установка монитора с возможностью трансляции субтитров	2035г.

11	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель	2030г.-2035г.
12	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
13	Требуется нанесение разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, дублирование разметки знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2030

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 8;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6429,2 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1965;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	Есть беспроводная кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам	Локальными нормативными актами университета

	помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации,	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с

	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Обеспечить доступной туалетной комнатой, оснащенной системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030г.
10	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
11	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.

12	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 9;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 2;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1949,2 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 350 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1970;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам	Нет беспроводной кнопки вызова и информационной таблички кнопки вызова; необходимы тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020);

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, , выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.

	аппаратуры	
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанести разметку места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оборудовать доступную туалетную комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030г.

11	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
12	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
14	Установить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова	2030

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 10 (ветеринарный);
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, строение 6, строение 3;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2067,3 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 350 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1966;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется обеспечение доступной туалетной комнатой, соответствующей требованиям. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам)	Нет беспроводной кнопки вызова и информационной таблички кнопки вызова; необходимы тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020);

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь

	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Места для лиц с дефектами слуха размещены на расстоянии не более 3 м от источника звука. СП 59.13330.2020. Необходимо приобретение звукоусиливающей аппаратуры и индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих. Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
4	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875)	2030
9	Обеспечить доступную туалетную комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП.59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030г.
11	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
12	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
13	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, звукоусиливающую аппаратуру, индукционные	2035

	петли	
14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
15	Оборудовать беспроводной кнопкой вызова и информационной табличкой кнопки вызова	2030

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

13

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Спортивный корпус, учебный корпус;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 4;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1870,2 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 500 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1982;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 42.13330
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется обеспечение доступной туалетной комнатой, соответствующей требованиям 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	Требуется разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова; тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); участки пола на путях движения на

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей	Имеется в легкоатлетическом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.

	аппаратуры	
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Требуется стоянка. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м..	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020. Разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова перед входом в здание учебного корпуса. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
4	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
5	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
6	Выполнить напольные указатели перед пандусами. ГОСТ Р 52875	2030
7	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
8	Обеспечить доступной туалетной комнатой, оснащенной системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2030г.
10	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-	2035г.

	точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
11	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
12	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус 14;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 5;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 828,5 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 500 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1969;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. Здание корпуса одноэтажное.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 42.13330
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. Здание корпуса одноэтажное.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната в соответствии с СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Требуется разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова; тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020 дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и

		территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информацией зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными

	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	с нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова перед входом в здание учебного корпуса. СП 59.13330.2020. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
4	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
5	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
6	Выполнить напольные указатели перед пандусами. ГОСТ Р 52875	2030
8	Обеспечить доступной туалетной комнатой, оснащённой системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.

10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
11	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
12	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус №15;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 13, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2843,7 кв. м
 - часть здания __ - __ этажей (или помещение на __ - __ этаже), __ - __ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1938;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020 Требуется обеспечить внутренний пандус. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется доступная туалетная комната, которая соответствует требованиям СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам)	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь

	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации,	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с

	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделить стоянку. Нанести разметку места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г..
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
9	Обеспечить внутренний пандус. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
10	Оборудовать туалетную комнату с системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030-2036г.
11	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
12	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
13	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
14	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения	2030г.-2035г.

	массовых мероприятий, индукционные петли	
15	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милуков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 16 медицинского колледжа;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 68, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 3977 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1250 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1941;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

	автотранспортных средств для инвалидов	поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020 Места для обучающихся-инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020 Требуется внутренний пандус
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование	Требуется дублирование расписания занятий - знаками,

	необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)

	для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделить стоянку. Нанести разметку на поверхности покрытия имеющейся стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Обеспечить доступной туалетной комнатой. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оборудовать туалетную комнату с системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. СП 59.13330.2020.	2031г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.

12	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
13	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
14	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
15	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
16	Оборудовать внутренний пандус	2034

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 17;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 14, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 9930,5 кв. м
 - часть здания __ - __ этажей (или помещение на __ - __ этаже), __ - __ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1000 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1972;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Соответствует. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется доступная туалетная комната. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); окраска дверных наличников или краев дверного полотна и ручек в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); контрастное

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	выделение участков пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнение напольных указателей перед пандусами (ГОСТ Р 52875); комплектация элементов здания и территории символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для

	правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется в актовом зале звукоусиливающая аппаратура. Необходимо приобретение индукционных петель.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	(слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Согласовать с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана выделение стоянки. нанесение разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м..	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Провести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
9	Оборудовать туалетную комнату с системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
11	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.

12	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
13	Установить в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли	2030г.-2035г.
14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031г.

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Учебный корпус № 21;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, строение 178, строение 1;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1105,2 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 500 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1999;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 14 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудовать доступную туалетную комнату. СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам	Требуется разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова; тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); участки пола на путях движения на расстоянии

	(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей (ГОСТ Р 12.4.026); выполнить напольные указатели перед пандусами (ГОСТ Р 52875); элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование расписания занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху, установка монитора с возможностью трансляции субтитров
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.

	шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений,	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.

	предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов











5.1.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Нанести разметку места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020. Разместить беспроводную кнопку вызова и информационную табличку кнопки вызова перед входом в здание учебного корпуса. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для СП 59.13330.2020. В	2031г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	2030г.

7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
8	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
9	Оборудовать туалетную комнату с системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
11	Дублировать расписание занятий - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2035г.
12	Установить мониторы с возможностью трансляции субтитров	2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С., председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П., председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 1;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 92, строение 9;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3367,1 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 350 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1963;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка, нанесена разметка на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублирована знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 42.13330
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Соответствует. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020);

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ.

	них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	(Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
2	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
3	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
4	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
5	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2030
7	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020	2030г.-2035г.
8	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
11	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном	2035г.

	фоне	
12	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 2;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 118;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 6705,7 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 500 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1972;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам)	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020);

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ.

	них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	(Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Согласовать с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана выделение стоянки и нанесения разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД. Нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
5	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
8	Выполнить напольные указатели перед пандусом по ГОСТ Р 52875.	2027г.
9	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	2030г.-2036г.

11	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
12	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.
13	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 3;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 6;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 2547,5 кв. м
 - часть здания __-__ этажей (или помещение на __-__ этаже), __-__ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 500 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1971;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Не требуется в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Имеется подъемная платформа на центральное крыльцо общежития. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует требованиям СП 59.13330.2020. Пути движения в зданиях.
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от

	к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь

	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020. В	2031г.
5	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
6	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
7	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2030
8	Выполнить реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
9	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
12	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном	2035г.

	фоне	
13	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 4;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 7;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 3984 кв. м
 - часть здания __ - __ этажей (или помещение на __ - __ этаже), __ - __ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 350 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1965;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 42.13330
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед

	стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета

	оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление

		услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимы для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
5	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
8	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875	2030
9	Выполнить реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
10	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
12	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
13	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.
14	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.

15	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031
----	-----------------------------------------------------------	------

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милуков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие №5;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, строение 8;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 4974,1 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 300 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1981;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для

	правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	(слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
12	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН СП 59.13330.2020.	2031г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
8	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
9	Выполнить реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
10	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
12	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
13	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.

14	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
15	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 11А;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 4915,2 кв. м
 - часть здания __ - этажей (или помещение на __ - этаже), __ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 600 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1979;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для обучающихся - инвалидов размещаются в учебных помещениях учебного корпуса на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеются в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020);

	предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ.

	них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	(Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение структурирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заклучены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

	нарушением зрения (слабовидящих)	
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов











5.1.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Выделение стоянки. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющей стоянку в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
4	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
5	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
9	Выполнить напольные указатели перед пандусами ГОСТ Р 52875.	2027г.
10	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
12	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
13	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном	2035г.

	фоне	
14	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
15	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милюков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 8;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65А/3;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 3409,3 кв. м
 - часть здания __-__ этажей (или помещение на __-__ этаже), __-__ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 300 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1975;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется. СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Не требуется в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Имеется подъемная платформа на центральном крыльце здания в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 34682.2-2020. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Имеется в соответствии с СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед

	стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными

	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Согласовать с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана выделение стоянки и нанесения разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2031г.
4	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
5	Обеспечить высоту порогов наружных дверей до 0,014 м. СП 59.13330.2020.	2035г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
8	Выполнить напольные указатели перед пандусами ГОСТ Р 52875.	2027г.
9	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
10	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.

12	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.
13	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
14	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Общежитие № 9;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 14;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 3248,6 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 250 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 1972;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Требуется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется и соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261
7	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуется. СП 59.13330.2020 Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуется. СП 59.13330.2020 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует требованиям СП 59.13330.2020.
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020);

	беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информацией зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание общежития укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных

	жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.	Предоставляются











V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Согласовать с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Абакана выделение стоянки и нанесения разметки на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД. Нанесение разметки места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
3	Выделить краевые ступени открытых лестничных маршей цветом или фактурой. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Создать на территории места отдыха, доступные для МГН 59.13330.2020.	2028г.
6	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
7	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
8	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875.	2027г.
9	Выполнить реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
10	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
11	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
12	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.
13	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.
14	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для	2035г.

	инвалидов по слуху.	
16	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милуков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

20.03.2026г.

Акт самообследования
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование объекта: Студенческое общежитие;
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, д. 90, строение 2;
- 1.3. Наименование предоставляемой услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования;
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 4642,6 кв. м
 - часть здания ___ - этажей (или помещение на ___ - этаже), ___ - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 400 кв.м;
- 1.5. Год постройки здания: 2009;
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ХГУ им. Н.Ф.Катанова;
- 1.7. Адрес места нахождения организации: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.90;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Административно - территориальная подведомственность: федеральная;
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.

**II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость инвалидами): 2 чел./день
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется стоянка. Требуется нанести разметку на поверхности покрытия стоянки места для транспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствует требованиям части 5 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"; СП 59.13330.2020, а именно, обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.
3	Сменные кресла-коляски	Имеются СП 59.13330.2020.
4	Адаптированные лифты	Не требуется СП 59.13330.2020. Места для проживания обучающихся - инвалидов размещаются идентично в однотипных жилых помещениях на первом этаже.
5	Поручни	Не требуются. Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие сопровождение инвалидам и лицам с ОВЗ. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г. Инструкция по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.
6	Пандусы	Имеется доступный вход в здание с учётом требований СП 42.13330
7	Подъемные платформы (аппарели)	Требуется в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 34682.2-2020. Имеется подъемник гусеничный.
8	Раздвижные двери	Не требуются. Необходима замена имеющихся входных дверей в соответствии с СП 59.13330.2020
9	Доступные входные группы	Требуется реконструкция тамбура. СП 59.13330.2020
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Требуется оборудование доступного совмещенного санитарного узла: универсальная уборная и душевая, ванная в соответствии требованиями СП 59.13330.2020
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствуют требованиям СП 59.13330.2020
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих	Имеется кнопка вызова и информационная табличка кнопки вызова. Требуется разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (СП 59.13330.2020); Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2020); Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед

	стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	поворотом коммуникационных путей окрасить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875. Элементы здания и территории укомплектовать символами доступности (СП 59.13330.2020).
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Требуется дублирование текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху
15	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	При необходимости допуск осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска собаки-поводыря в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», утв.31.08.2022г.
16	Наличие площадки для выгула собаки-проводника	Не требуется

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Здание учебного корпуса укомплектовано вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Необходимо укомплектовать здание вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления	Локальными нормативными актами университета определены лица, при необходимости оказывающие помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными

	услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможностями здоровья, утв. ректором университета 31.08.2022г.)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится в соответствии с Инструкцией по организации работ с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом ректора 31.08.2022). Проводится ежегодное повышение квалификации работников университета (ППС, ПР, УВП) по работе с лицами с ОВЗ.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено сопровождение инвалида по территории объекта. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключены договоры с профильными образовательными организациями Республики Хакасия, Новосибирским государственным техническим университетом на привлечение (при необходимости) на договорных условиях сурдопереводчика, тифлопереводчика. На официальном сайте размещена ссылка «Связаться с сурдопедагогом» в онлайн режиме, а также на «Компьютерный переводчик на русский жестовый язык».
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Для оказания услуги планируется (при необходимости) привлечение на договорных условиях транспортных средств, укомплектованных личным креслом – коляской ДИТС в соответствии ГОСТ Р 51090-2017.
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Проведение массовых мероприятий в соответствии с назначением объекта не предусмотрено.
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте имеется версия для слабовидящих Требуется адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения

10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Локальными нормативными актами университета определены лица, на которых возложено предоставление услуг тьютора. (Положение об организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. ректором университета)
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Предоставляются










V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Нанести разметку места для транспорта инвалидов на поверхности покрытия имеющейся стоянки в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026-2015 и ПДД, и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) согласно ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2028г.
2	Разместить не менее чем за 0,8 м до здания учебного корпуса тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. СП 59.13330.2020.	2027г.-2029г.
4	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета СП 59.13330.2020.	2030г.
5	Окрасить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. ГОСТ Р 12.4.026.	2030г.
6	Выполнить напольные указатели перед пандусами по ГОСТ Р 52875	2030г.
7	Произвести реконструкцию тамбура. СП 59.13330.2020.	2030г.-2035г.
8	Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи СП 59.13330.2020.	2030г.-2036г.
9	Оборудовать доступную душевую комнату, оснащенную системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	2030г.-2036г.
10	Оснащение здания вывеской с планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2034г.

11	Дублировать текстовую и графическую информацию - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2035г.
12	Дублировать звуковую информацию зрительной информацией для инвалидов по слуху.	2035г.
13	Адаптировать официальный сайт для лиц с нарушением зрения	2031

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

Члены комиссии:

ФИО, должность	подпись
Адамова М.В., проректор по непрерывному образованию, председатель комиссии	
Боярский М.Г., проректор по экономике	
Пропой Н.А., проректор по учебной работе	
Шмидт С.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности	
Бобровник С.М., начальник управления эксплуатации ремонта и строительства	
Шарыпова Л.Н., начальник отдела охраны труда УЭРИС	
Милоков В.Л., главный специалист комитета физической культуры и спорта	
Туник В.И., председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	
Полежаева Е.С. председатель Хакасского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Общество глухих»	
Лукина С.П. председатель Хакасской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых»	